



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

**SAVONA**

*§ ad laurum per ignem §*


UFFICIO *Prevenzione Incendi*

Prot. N. \_\_\_\_\_ Pratica num 17077



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-SV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. **COM-SV-PREV- 0003634** del **26/02/2010**



Al **Sig. Mallarino Giorgio**  
Pres.Cons. Amm.ne  
Soc. "Eubios"  
Via XX Settembre, 12/4  
16121 Genova

Risp. al foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Società "Eubios" – Via Mariconi – Albissola Superiore – (attività n. 92 D.M. Interno 16.02.1982) – Parere di conformità - Parere favorevole

Al **Signor Sindaco**  
del Comune di  
Albissola Superiore

E' stata esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di parere di conformità acquisita agli atti dello scrivente Comando al prot. n. 3258 del 20/02/2010, per la verifica della rispondenza dell'attività in oggetto alle norme di sicurezza vigenti.

Nel complesso sono individuabili le seguenti attività soggette al controllo e al rilascio delle autorizzazioni tecniche da parte dei Vigili del Fuoco ed elencate nel D.M.Interno 16.2.1982:

Attività n.92	Autorimessa con capacità di parcheggio pari a 43 autoveicoli
---------------	--

Questo Comando, in linea tecnica e per quanto di competenza, esprime parere favorevole al progetto dell'attività in oggetto come illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici prodotti.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta la visita tecnica di sopralluogo per il rilascio del prescritto certificato di prevenzione incendi, documento costituente nulla osta all'esercizio, ai fini antincendio, dell'attività in argomento.

Si precisa che l'istanza di sopralluogo deve essere redatta in conformità all'articolo 2 del D.M.Interno 04.05.1998.

La domanda dovrà essere corredata dalle dichiarazioni, dai verbali di collaudo, dalle certificazioni ed omologazioni rilasciate da Enti o Laboratori legalmente riconosciuti e da Professionisti iscritti ad albi professionali, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 29.07.1982 n. 577, qui sotto indicati;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona  
Via Nizza, 35  
17100 Savona  
e-mail: [comando.savona@vigilfuoco.it](mailto:comando.savona@vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi  
Telefono 01923013208 Telefax 01923013241  
Responsabile dell'area: D.A. Dott. Ing. Fulvio Borsano  
Orario Ufficio: Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00  
alle 12.00  
Martedì dalle 14.00 alle 16.00



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

SAVONA

UFFICIO *Prevenzione Incendi*

1. Dichiarazione di conformità degli **impianti elettrici** ai sensi dell'articolo 7 del Decreto n.37 del 22.01.2008 redatta dalla ditta installatrice resa sulla base del modello di cui all'allegato 1 del citato decreto;
2. Certificato di resistenza al fuoco di prodotti / elementi costruttivi in opera (mod. CERT. REI 2008);
3. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco (mod. DICH. PROD. 2008);
4. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto CERT. IMP. 2008 o Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto DICH. IMP 2008 qualora impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

Tutte o parte delle suddette certificazioni dovranno essere redatte sugli appositi modelli prescritti dal D.VV.F.S.P. e D.C.

Il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 37/98, dovrà:

1. Istituire un apposito registro ove devono essere annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, da effettuare con cadenze periodiche ai fini antincendio. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza di questo Comando;
2. assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare in caso di incendio - D.Lgs. 81/08 e D.M. 10.3.1998 e s.m.i..

Al Signor Sindaco di Albissola Superiore si trasmette quanto sopra ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29.07.1982 n.577.

All'interessato si trasmette copia della documentazione tecnica prodotta su cui è stato apposto il protocollo di registrazione in atti a questo Ufficio.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
(I.A. Geom. Cristoforo Esposito)



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Ilario MAMMONE)